



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, Санкт-Петербург, 190020
Почтовый адрес: ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
Тел/факс 640-05-65, сайт: www.47.mchs.gov.ru
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99
E-mail: gu@mchs-lenobl.com
Отдел надзорной деятельности города Сосновый Бор
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 1
Тел: 8 (81369) 2-87-10
e-mail: ondsbor2013@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание №

35/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

во исполнение распоряжения от «30» марта 2015 года № 8, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «14» час. «00» мин. 12.мая 2015 г. до «10» час. «00» мин., 02 июня 2015г. инспектором отдела надзорной деятельности города Сосновый Бор УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Яковлевой М.Г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 7»**, осуществляющего деятельность по адресу(ам): г.Сосновый Бор, ул. Молодежная д.32.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «СОШ № 7» Фоминой А.С.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	допущено применение горючих материалов для отделки стен с	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.08.2015	

	более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 в общем коридоре 3 этажа			
2	допущено применение горючих материалов для отделки стен с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 в общем коридоре 4 этажа	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.08.2015	
3	допущено применение горючих материалов для отделки стен с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 на лестничной клетке № 1	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.08.2015	
4	допущено применение горючих материалов для отделки стен с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 в помещениях № 43, 9, 15	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.08.2015	
5	допущено применение горючих материалов для отделки стен с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 на лестничной клетке № 2	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.08.2015	
6	допущено применение горючих материалов для отделки стен с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 на лестничной клетке № 3	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.08.2015	
7	допущено применение горючих материалов для отделки стен с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 на лестничной клетке № 4	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.08.2015	
8	Допущено снятие предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (начальный корпус)	Правила противопожарного режима в РФ п.23д	01.08.2015	
9	заполнение проема в противопожарной преграде не соответствует требуемому пределу огнестойкости (помещение электрощитовой) (начальный корпус)	СНиП 21-01-97*	01.08.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и

граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Инспектор отдела надзорной деятельности
города Сосновый Бор
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ленинградской области

Яковлева М.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

«02» января 2015 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МБОУ «СОШ № 7» Фомина А.С.

(должность, фамилия, инициалы)

«02» 06 2015 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.